



DET. CAIXA INSP.

Sem Escala



NOTA PLAQUETAS:

- OS NÚMEROS OU LETRAS INDICATIVAS DEVERÃO SER IMPRESSOS E TER ALTURA MÍNIMA DE 1 cm
- AS DIMENSÕES INDICADAS ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS.

OBS.:

PODERÃO SER UTILIZADOS OUTROS TIPOS DE PLAQUETAS METÁLICAS, OU DE ACRÍLICO, SEMPRE REBITADAS OU APARAFUSADAS.

NOTA CONDUTORES:

- N: AZUL CLARO
- F1: PRETO
- F2: BRANCA OU CINZA
- F3: VERMELHO
- T: VERDE

NOTA CAIXAS:





- PARA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DOS DPS É FUNDAMENTAL QUE TODOS OS CONDUTORES DO SISTEMA ELÉTRICO ESTEJAM DESERNEGIZADOS.
- O B. E. P. FICARA LOCALIZADO NO BARRAMENTO DE TERRA (PROTEÇÃO).
- ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMÍNIO 1,2mm / ESPESSURA DO COMPENSADO 14mm / PINTURA ELETROSTÁTICA.
- AS ESPESSURAS DAS PAREDES DA CAIXA DE PASSAGEM NO SOLO SÃO: 150mm PARA TIJOLOS MACIÇOS. 100mm PARA CONCRETO.
- AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS E ESTÃO EXPRESSAS EM MILÍMETROS.

DET. TAMPA 125 Kn

Escala 1/10

DET. HASTE TERRA

Sem Escala



DET. VALA

Sem Escala

DET. CAIXA DE PASSAGEM

Escala 1/20

LOCAL: Rua 1º De Janeiro, Bairro São Jorge Creche – Herval D'Oeste – SC.	ESCALA: INDICADA	DATA: 20/08/2019	RESPONSÁVEL TÉCNICO: NOEMIR PERONDI Engº. Eletricista CREA SC 22312-4
PROPRIETÁRIO: CNPJ: 82.939.430/0001-38 Prefeitura Municipal de Herval D'Oeste	DESENHO: ANISIO	ART N°: 7109699-1	
OBRA: Entrada de energia elétrica subterranea com medição em mureta	PRANCHA: 04	SO: 00000	PROJETO: ELÉTRICO ENTRADA DE ENERGIA