

DIAGRAMA UNIFILAR

	Entrada de serviço
MEDIDOR	Quadro de medição
	Quadro de distribuição
	Caixa de passagem
	Luminária p/ lâmpada led tubular
	Lâmpada Led 10W
	Lâmpada Led 400W
	Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1.00m do piso
	Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1.00m do piso
	Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1.00m do piso
	Tomada alta a 2.20m do piso
	Tomada média a 1.00m do piso
	Tomada baixa a 0.40m do piso

LEGENDA

Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Seção (mm2)	Disj (A)
1	ILUMINAÇÃO SALAS	F+N	220 V	254	R	254			2.5	10
2	ILUMINAÇÃO GARAGEM	F+N	220 V	1600	R	1600			2.5	10
3	TOMADAS RECEPÇÃO	F+N+T	220 V	700	T			700	2.5	10
4	TOMADAS COZINHA	F+N+T	220 V	2000	T			2000	4	16
5	TOMADAS REFEITÓRIO	F+N+T	220 V	400	R	400			2.5	10
6	APARELHO SOLDA	F+N+T	220 V	7500	S		7500		16	40
7	TOMADAS GERAL	F+N+T	220 V	900	T			900	2.5	10
8	TOMADAS PPCI	F+N+T	220 V	600	R	600			2.5	10
TOTAL				13954	R+S+T	2854	7500	3600		

QUADRO DE CARGAS



PLANTA BAIXA MEZANINO

Escala 1 : 75

PLANTA BAIXA TÉRREO

Escala 1 : 75



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

Escala 1 : 750

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COOPERWELD

NOTAS

1 - AS ESPESSURAS DAS PAREDES DA CAIXA SÃO :
150mm PARA TIJOLOS MACIÇOS
100mm PARA CONCRETO

2 - AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO OS VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS E ESTÃO EXPRESSOS EM mm

3 - AS DIMENSÕES ENTRE PARENTESES REFEREM-SE A CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA, PARA CASOS DE SAÍDA DE BAIXA TENSÃO EM UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS COM TRANSFORMADOR DE ATÉ 75 KVA

4 - O MATERIAL DA TAMPA E DA BASE PARA TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM, É DE FERRO FUNDIDO, (21 Kg/mm) E O ACABAMENTO, BETUMADO



CAIXA DE PASSAGEM - (CORPO)



DETALHE KIT POSTINHO

ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOAÇABA SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTE

Obra: PROJETO DE UMA GARAGEM DE MÁQUINAS ESTRUTURA PRÉ MOLDADA

Referência: PROJETO ELÉTRICO

Local da Obra: RUA NEREU RAMOS - ESQ. RUA CASTRO ALVES

Conteúdo: PLANTA BAIXA PAVTO TÉRREO; PLANTA BAIXA MEZANINO; DET. CONSTRUTIVOS

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Projeto: ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL- CREA/SC 105.295-8
ANDRÉ BRITO DOTTI - ENG. CIVIL- CREA/SC 162.237-5
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0

Prancha: ELE ÚNICA

Desenho: A_____BEAL | Data: JULHO / 2019 | Escala: INDICADA(S) | Área Total: 828,15 m²