



OBSERVAÇÃO 1:
A edificação deverá atender a exigência de "Brigadista de Incêndio", conforme prescreve a IN 01 e IN 28.

OBSERVAÇÃO 2:
A edificação deverá possuir dispositivos de proteção e realização de testes de funcionamento com disjuntores para os Sistemas de Iluminação de Emergência e Sinalização de Abandono de Local (podendo ser disjuntor compartilhado), dimensionados e instalados no Quadro Geral de Disjuntores da edificação com sua respectiva identificação. "Caso não seja possível a instalação devido ao fato de ser edificação existente, poderá ser utilizado e/ou interligado ao disjuntor convencional (existente) da iluminação geral da edificação".

Planta Baixa Pvlo. Térreo

Escala 1 : 75
Área 928,93 m²

NÃO SERÁ UTILIZADO GÁS (GLP) NESTA EDIFICAÇÃO

OBSERVAÇÃO 3:
A edificação deverá atender as exigências das "Instalações Elétricas de Baixa Tensão", conforme prescreve a IN 01 e IN 19, "não foi previsto o item de instalações elétricas devido ao fato de ser edificação existente mas na vistoria será apresentado a ART/RRT de manutenção ou inspeção das instalações elétricas, conforme item 8 da NBR 5410."

OBSERVAÇÃO 4:
Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de decoração e de tratamento termo-acústico utilizados estão de acordo com a IN 018.

	Extintor de pó químico (PQS)
	Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H=2,50 m)
	Luminária 2x55W ou Led, bloco autônomo (H=5,00 m)
	Placa de saída - Tipo 1 (bloco autônomo, 16x25/35 cm)
	Placa de saída - Tipo 2 (fotoluminescente, 16x25/35 cm)
	Placa de saída - Tipo 3 (bloco autônomo, 32x50/70 cm)

Legenda Preventivo de Incêndio

Aprovações:



Rua Roberto Trompowski, 68 - 2º andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

Obra: REGULARIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES MORADA DO SOL

Local da Obra: AVENIDA IVONEI ROQUE FIORENTIN, S/N
BAIRRO ESTÇÃO LUZERNA - HERVAL D'OESTE / SC

Conteúdo: PLANTA BAIXA PVTO TÉRREO
DETALHES, LEGENDA

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - Crea/SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-7
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - Crea/SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - Crea/SC 166.933-0

PPCI
02/03

Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.

Assinatura Responsável Técnico	Assinatura Prefeito(a) Municipal
Desenho: Evandro Chiamulera	Data: Novembro/2021
Escala: Indicada (s)	Área Total: 928,93 m²