



Legenda

Entrada de serviço
Fotocélula
Tomada LED letreiros
Refletor LED
Quadro de distribuição

PLANTA BAIXA

PORTAL HERVAL D' OESTE
ESCALA = 1 : 75

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Seção (mm2)	Disj (A)
1	Iluminação	F+N	220 V	1300	R	1300	2.5	20
2	Reserva	F+N+T	220 V	-	R	-	-	-
TOTAL				1300	R	1300		



NOTAS:
a) Os materiais mencionados nessa especificação deverão estar de acordo com os padrões Celesc.
b) Poste de concreto seção duplo T, 7 e 8m/100daN, com caixas de medição embutidas.
c) Armação secundária de um ou dois estribos poderá ser em material polimérico ou aço zincado a quente.
d) Parafuso para fixação dos roldanas poderá ser em mateial polimérico ou aço zincado a quente, dimensões 16x250mm, conforme padrão Celesc na E-313.0007, F-30.
e) Roldanas poderão ser em material polimérico, de porcelana ou vidro.
f) Haste de aterramento de aço revestida em cobre com conector, dimensões padronizadas.
g) Condutor de aterramento seção 10mm², com isolamento na cor verde, cabo ou fio. Pode ser usado também aterramento integrado ao poste.
h) Condutores de entrada e saída seção 10mm², classe de isolamento de 0,6/1 kV sendo no ramal de entrada, um condutor para o neutro com isolamento na cor azul e para o(s) condutor(es) fase(s) isolamento em cor(es), (preta preferencialmente,vermelho, branca ou cinza).
i) As caixas de medição deverão ser em material polimérico, devidamente homologadas pela Celesc.
j) Deverá ser utilizado conector cunha para a conexão dos condutores dos ramais.
k) Dimensões em milímetros (mm), quando não indicado em contrário.

ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

SUELLEN KARINE CERVELIN: 09154865980
Assinado digitalmente por SUELLEN KARINE CERVELIN:09154865980
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=82899970001167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=SUELLEN KARINE CERVELIN:09154865980
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.07.11 10:49:29 -03'00'

Assinatura Prefeito(a) Municipal | Assinatura Responsável Técnico

Projeto: PORTAL MÚNICIPAL DE HERVAL D' OESTE/SC

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Elétrico

ELE
únc.

Desenho:	Data:	Revisão:	Escala:
	julho de 2022	--	Indicada (s)

Rua Roberto Trompowski,68 - 2º andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC