ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1° do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 09/10/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8131000175A		
Nome da Edificação: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		
Nome Fantasia: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		
Logradouro público: AV. SANTOS DUMONT		**Nº:** 1400
Bairro: CENTRO	**Município:** HERVAL DO OESTE/SC	**CEP:** 89610-000
Complemento:	**LAT/LONG:** (-27.1818014,-51.501155)	
Referência: UPA	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 1	**Blocos Cadastrados CBMSC:** 1	

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	82.939.430/0001-38
2	E. J. D. S.	***326300**

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8131000591A	**Característica de:** Alta Complexidade	**Nº de Blocos:** 1
Área total da solicitação: 984,35 (m²)		
Nome Solicitante: A. J. U. C.	**CPF/CNPJ:** ***.595.749-**	**Evento:** Não
Data da Solicitação: 09/10/2024	**Quantidade de anexos:** 12	**Risco do processo:** Risco III

3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

(x) Sistema hidráulico preventivo	(x) SAL - Sinalização para abandono de local	(x) Saídas de emergência
(x) Proteção por extintores	(x) Instalações elétricas	(x) Iluminação de emergência
(x) Gerenciamento de riscos e plano de emergência	(x) Detectores automáticos de incêndio	(x) Controle de materiais de acabamento e revestimento
(x) Brigada de incêndio	(x) Alarme de incêndio	

-> 3.2. RISCO ESPECIAIS

Nenhum risco especial cadastrado

3.3. DETALHES POR BLOCO

3.3.1. UNIDADE DE PONTO ATENDIMENTO - UPA (79063)

Área da solicitação: 984,35 (m2)		**Área aprovada:** 984,35 (m2)	
Nº de pavimentos: 2	**Altura:** 3,10 (m)	**Área do pavimento Tipo:** --	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade	**Carga de incêndio:** Baixa - 250,00 (MJ/m2)	**Situação:** EXISTENTE	**Lotação Máxima:** 100
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Escada do Bloco:** Sem escada	**Quantidade de Glp:** --	**Risco do Bloco:** Risco III
Resumo do enquadramento simplificado (6525944): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m². Área total menor ou igual a 5000m².			
Responsável técnico: Ana Júlia Ungericht de Carvalho		**Registro (CREA/CAU/CRT):** SC105295-8	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	H-6 [Serviço de saúde e institucional] Clínica e consultório médico e odontológico	Clínicas médicas, consultórios em geral, unidades de hemodiálise, ambulatórios e assemelhados. Todos sem internação	3,10	100,00	984,35	0,00	984,35

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[SHP] - Sistema hidráulico preventivo	[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local
[SE] - Saídas de emergência	[PPE] - Proteção por extintores
[IEL] - Instalações elétricas	[IE] - Iluminação de emergência
[PE] - Gerenciamento de riscos e plano de emergência	[DAI] - Detectores automáticos de incêndio
[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[BI] - Brigada de incêndio
[AI] - Alarme de incêndio	

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO
Trata-se de uma edificação existente, com PPCI e habite-se aprovados anteriormente (Protocolos PPCI 23346 - 01/04/2011 e habite-se 9824 - 25/02/2014). Estamos apresentando um novo projeto constando toda a edificação existente mais a ampliação de áreas (prefeitura decidiu realizar algumas ampliações de áreas para melhor atender as necessidades da edificação mas mantendo as características originais conforme aprovado no projeto original). Solicitamos a alteração e nova aprovação do PPCI mantendo os sistemas originais exatamente como se encontram instalados na edificação (sistema de alarme e hidrantes) e somente alterando ou atualizando outros sistemas conforme normas vigentes (sistema de extintores, iluminação e sinalização de emergência).

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado: DEFERIDO

Observações:

Quartel de HERVAL DO OESTE/SC, 09/10/2024

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

HERVAL DO OESTE/SC, 09/10/2024

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **ea9bf7f6ba3cdb372586b2e0c7eb7e3a4c485af0**