Joaçaba-SC, 15 de outubro de 2024.

DE:	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA AMMOC**
PARA:	**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**
ASSUNTO:	**JUSTIFICATIVA – PROCESSO SES 001700258/2023**

Com relação a análise da ampliação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Herval d' Oeste, Processo SES 001700258/2023, informamos que:

1- Em relação à ausência dos projetos e demais documentos técnicos referentes aos sistemas de telefonia, lógica, TV e som, esclarecemos que tais projetos não foram fornecidos por não se justificarem diante das características e especificidades da sala ampliada. Caso futuramente seja instalada uma TV, contará com acesso à internet exclusivamente via rede sem fio (Wi-Fi).

2- Atualmente, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) conta com um sistema de ventilação composto por aparelhos de ar-condicionado do tipo Split. A ampliação será de apenas uma sala, a qual será integrada ao sistema de climatização já existente, e ao PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle – em anexo) juntamente com os demais aparelhos da edificação, mantendo as condições já aprovadas pela Vigilância Sanitária do estado. Deste modo, entendemos que não se faz necessário a apresentação de responsabilidade técnica desse item, uma vez que trata-se somente da instalação de um aparelho de ar condicionado e que não irá interferir no sistema existente.

Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO: 06859574976
Data: 2024-10-15 09:41:05

ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO
Engenheira Civil – AMMOC

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 04

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2403726268

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

LUCAS CERINO SCHAPPO

Título profissional: **TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO** Registro: **07859399970**

Empresa contratada: **SCHAPPO CLIMATIZAÇÃO LTDA** Registro: **36938034000179**

CNPJ: **36.938.034/0001-79**

2. Contratante

Contratante: **Fundo Municipal de Saude de Herval D Oeste** CPF/CNPJ: **17.799.033/0001-46**

Logradouro: **RUA NEREU RAMOS** Nº: **277**

Complemento: **ANEXO POSTO DE SAUDE** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **HERVAL D OESTE** UF: **SC** CEP: **89610000**

País: **Brasil**

Telefone: **(49) 3554-0922** Email: **contabil@hervaldoeste.sc.gov.br**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:

Valor: **R$ 2.959,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA NEREU RAMOS** Nº: **277**

Complemento: **ANEXO POSTO DE SAUDE** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **HERVAL D OESTE** UF: **SC** CEP: **89610000**

Telefone: **(49) 3554-0922** Email: **contabil@hervaldoeste.sc.gov.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -27.170564 Longitude: -51.495732**

Data de Início: **23/04/2024** Previsão de término: **23/10/2024**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário(a): **Fundo Municipal de Saude de Herval D Oeste** CPF/CNPJ: **17.799.033/0001-46**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
96 - ELABORAÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> MÉTODOS -> #4434 - PMOC ? PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE	282.000,000	btu/hora
2 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> RETÍFICAS, REGULAGENS E AJUSTES -> #2423 - PEÇAS	282.000,000	btu/hora
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> MANUTENÇÃO MECÂNICA -> #3118 - MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA	282.000,000	btu/hora
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> MANUTENÇÃO MECÂNICA -> #3177 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	282.000,000	btu/hora
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> MÉTODOS -> #4434 - PMOC ? PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE	282.000,000	btu/hora

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

REALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PMOC E DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COMFORME PMOC COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,FLUIDOS,COMPRESSORES,PLACAS,CONTACTORAS,RELES,SUPORTES E DEMAIS ACESSORIOS. LEI 13.589/18, PORTARIA 3523/98, RE 09 ANVISA. FORAM EXECUTADOS TODAS AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM TODOS EQUIPAMENTOS DA UPA DE HERVAL D'OESTE - SC. SENDO ELES 18 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS/H, 1 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS/H, 1 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS/H, 3 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS/H : SOMANDO ASSIM UM TOTAL DE 282.000,000 BTUS/H OU 23,5 TR.

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: **R$ 62,57** Pago em: **02/08/2024** Boleto: **8241806080**

Registrada em: **02/08/2024**

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: LUCAS CERINO SCHAPPO
CPF: 078.593.999-70

Contratante: Fundo Municipal de Saude de Herval D Oeste
CNPJ: 17.799.033/0001-46

SINCETI ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SINCETI do(a) Técnico(a) Industrial LUCAS CERINO SCHAPPO com registro 07859399970 na data e hora: 03/08/2024 13:48:10 e IP: 2804:30c:a5d:ca00:e8bd:ce1a:5c9:ba76, com o uso de login e senha.

A autenticidade desse TRT pode ser verificada no endereço https://corporativo.sinceti.net.br/publico/ com a chave: 20C4Z ou por meio do QRCode ao lado.